



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

## AREA V – PROTEZIONE PASSIVA

SETT. REAZIONE AL FUOCO

## CERTIFICATO DI PROVA

Pratica n.3303/ 8322 / 14



REAZIONE AL FUOCO

Visto l'esito degli accertamenti effettuati secondo le metodologie di prova UNI 8457/FAI – UNI 9174/FAI – UNI 9176 – UNI 9177

si certifica che al materiale di **ARREDAMENTO** (All. 2.1 – D. 2 – D. 3 del D.M. 26/06/84)

prodotto: **NUOVA FOLATI SRL**  
Via dell'Archeologia 2 – 00065 Fiano Romano (RM)

denominato: **THERMOCARE**

impiegato come: **COPRILETTO PER USO SANITARIO**

è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 ( UNO )**

*Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova, non è rilasciato ai sensi del D.M. 26/06/84 modificato con D.M. 03/09/01.*

Data - 4 AGO. 2014

Il Responsabile Tecnico  
Ispettore Antincendi Esperto  
(Per. Ind. Renato MANDILE)



Il Direttore di Settore  
Direttore Vice Dirigente  
(Dott. Ing. Giuseppe MADUANO)